


PIANO PRIMO

N.B.: Realizzare i camini e le aperture di ventilazione secondo le indicazioni della Normativa vigente.
N.B.: Prevedere sistema di trattamento acque tramite condizionamento chimico secondo le indicazioni della Norma UNI 8065.
In alternativa utilizzare acqua con additivo liquido specifico per il riempimento dell'impianto.
N.B.: Le tubazioni devono essere coibentate con cappelletti secondo le indicazioni della Normativa vigente.

TA Termostati ambiente (vedi legenda simboli)
N.B.: I collettori di pannelli radianti saranno corredati di testine elettrotermiche comandate dai termostati ambiente presenti in ogni locale.

- C7 Collettore complanare completo di raccordi, n. 3 + 3 derivazioni
C6 Collettore complanare completo di raccordi, n. 13 + 13 derivazioni
C5 Collettore complanare completo di raccordi, n. 11 + 11 derivazioni
C4 Collettore complanare completo di raccordi, n. 7 + 7 derivazioni
C3 Collettore complanare completo di raccordi, n. 11 + 11 derivazioni
C2 Collettore complanare completo di raccordi, n. 11 + 11 derivazioni
C1 Collettore complanare completo di raccordi, n. 11 + 11 derivazioni



COLLETTORE PANNELLI RADIANTI

Collettori premontati costruiti in ottone Ø 1 ¼ completi di valvole di intercettazione, testine elettrotermiche, termometri, detentori micrometrici con individuazione dei locali, gruppi di sfi ato e scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, staffe con gommini antivibranti per inserimento in armadietto, raccordi per il tubo in polietilene Ø 17-13

LEGENDA TUBAZIONI - SIMBOLI:	
	TUBAZIONI A/R IN MULTISTRATO "PEXAL", CON COIBENTAZIONE (Legge 10/91)
	TUBAZIONI IN MULTISTRATO "PEXAL" PREISOLATO (Legge 10/91)
N.B.: Se non espressamente specificato sul progetto le tubazioni sono da intendersi sottotraccia	
	COLLETTORE a più partenze per circuiti radianti, corredato di elettrovalvole on/off
	TERMOSTATO AMBIENTE A DUE CONTATTI, CON SPIA DI FUNZIONAMENTO

RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI
ARCH. MAURO GOBBI
ARCH. ANGELO ALGHISI
ING. ALESSANDRO GUERINI
ING. ADRIANO VENDRAMIN
P.I. BRUNO LORENZINI

CAPOGRUPPO
MAURO GOBBIArchitetto
Via XX Settembre 25, 25063 Gardone V.T. (Bs)
tel.0306237868 cell. 338 886697
gobbim@umetel.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Angelo Alghisi
Studio associato di architettura Alghisi - Moro
Via Cavour 17, 25028 Verolanuova (Bs)
Tel. 030 9360697

PROGETTAZIONE STRUTTURE
Ing. Alessandro Guerini
"Guerini Ingegneria Srls"
Via Italia 76c, 25069 Villa Carcina (BS)
Tel. 348 8867329

PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI
S.T.S. - Soc. Cooperativa
Via Leonardo Da Vinci 82/C, 25122 Brescia
Tel. 030 713843 - 030 990885