

## Comune di LUMIZZANE

Piano di illuminazione

Allegato n° 4

Rilievo n° 1

## Rilievi illuminotecnici dei centri luminosi di proprietà comunale in gestione ENEL Sole

Proprietà impianto	Comune
Cap./Fraz./Loc.	LUMIZZANE
Via	MONSUELLO 1
Classificazione area	Strada urbane interquartiere
Categoria illuminotecnica di riferimento	ME3a

Caratteristiche illuminotecniche dell'area illuminata	Descrizione	Valore richiesto	Valore rilevato	Adeguatezza
	Categ. Illumin. Progetto	ME3c		
	Luminanza media (Lux)	15,00	32,55	Molto sovrabbondante
	Uniformità generale ( $U_b$ )	$\geq 0,4$	0,79	Adeguatezza

## RILIEVI

N° rilievo	CL [N°]	Tipologia sorgenti luminose	Valore massimo rilevato (Lux)	Valore minimo rilevato (Lux)	Valore medio calcolato (Lux)	Uniformità generale ( $U_b$ ) calcolata	NOTE
1	5206	NA AP 150	45,10	36,00	40,55	0,89	
2	5207	NA AP 150	55,10	34,00	44,55	0,76	
3	5207	NA AP 150	47,10	35,00	41,05	0,85	
4	5209	NA AP 250	39,90	22,70	31,30	0,73	
5	5210	NA AP 250	41,10	24,40	32,75	0,75	
6	5211	NA AP 250	38,10	18,10	28,10	0,64	
7	5212	NA AP 250	34,10	25,50	29,80	0,86	
8	5213	NA AP 250	42,10	20,10	31,10	0,65	
9	5214	NA AP 250	32,60	29,90	31,25	0,96	
10	5215	NA AP 250	39,10	22,90	31,00	0,74	
11	5216	NA AP 250	39,90	22,90	31,40	0,73	
12	5218	NA AP 250	35,20	28,90	32,05	0,90	
13	5219	NA AP 250	67,21	30,20	48,71	0,62	
14	5220	NA AP 250	54,00	43,00	48,50	0,89	
15	5221	NA AP 250	38,20	28,00	33,10	0,85	
16	5223	NA AP 250	33,00	26,00	29,50	0,88	
17	5224	NA AP 250	37,70	23,10	30,40	0,76	
18	5225	NA AP 250	39,20	21,20	30,20	0,70	
19	5226	NA AP 250	29,10	29,10	29,10	1,00	
20	5227	NA AP 250	36,10	19,10	27,60	0,69	
21	5228	NA AP 250	37,20	17,10	27,15	0,63	
22	5229	NA AP 250	34,40	23,90	29,15	0,82	
23	5230	NA AP 250	30,10	25,10	27,60	0,91	
24	5231	NA AP 250	29,90	20,50	25,20	0,81	
25	5232	NA AP 250	30,10	15,10	22,60	0,67	
<b>Totali</b>	25		39,42	25,67	32,55	0,79	



Comune di LUMIZZANE

Piano di illuminazione

Allegato n° 4

Rilievo n° 3

**Rilievi illuminotecnici dei centri luminosi di proprietà comunale in gestione ENEL Sole**

Proprietà impianto	Comune
Cap./Fraz./Loc.	LUMIZZANE
Via	ROMA
Classificazione area	Strada urbane interquartiere
Classe	<b>ME3a</b>

Caratteristiche illuminotecniche dell'area illuminata	Descrizione	Valore richiesto	Valore rilevato	Adeguatezza
	Categ. Illumin. Progetto	<b>ME3c</b>		
	Luminanza media (Lux)	15,00	18,11	<b>Adeguate</b>
	Uniformità generale (U <sub>0</sub> )	>= 0,4	0,68	<b>Adeguate</b>

**RILIEVI**

N° rilievo	CL [N°]	Tipologia sorgenti luminose	Valore massimo rilevato (Lux)	Valore minimo rilevato (Lux)	Valore medio calcolato (Lux)	Uniformità generale (U <sub>0</sub> ) calcolata	NOTE
1	5200	NA AP 150	17,80	9,40	13,60	0,69	
2	5201	NA AP 150	22,10	13,70	17,90	0,77	
3	5202	NA AP 150	23,80	13,60	18,70	0,73	
4	5203	NA AP 150	23,80	13,80	18,80	0,73	
5	5204	NA AP 150	30,10	11,60	20,85	0,56	
6	5205	NA AP 150	25,70	16,80	21,25	0,79	
7	5256	NA AP 250	23,90	7,50	15,70	0,48	
<b>Totali</b>	<b>7</b>		<b>23,89</b>	<b>12,34</b>	<b>18,11</b>	<b>0,68</b>	